

ZSZiO.ZAR.271.2.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **2021/BZP 00085524/01**

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SWZ 2

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

„Zamawiający opisał parametry sztucznej trawy znacznie ograniczając konkurencję. Dodatkowo w przedmiotowych środkach dowodowych są wymagane takie dokumenty, które na rynku polskim są dosyć nietypowe, np. normy niemieckie DIN 18035-7:2019-12. To powoduje, że mimo szerokiej gamy produktów, nie możemy dobrać żadnego systemu ze sztucznej trawy spełniającego wymagania Zamawiającego. Zgadza się, że Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia według swoich wymagań, ale proszę zwrócić uwagę, że proponujemy produkt o znacznie lepszych parametrach. Nawierzchnia trawy składa się z dwóch rodzajów włókien – główne monofilowe i dolne kręcone. Włókna dolne mają za zadanie utrzymanie granulatu w obrębie boiska i dodatkowo poprawiają amortyzację i komfort gry. Włókna te pomagają także ograniczyć przemieszczenia się gumowego granulatu poza teren syntetycznej murawy, co pozwoli uniknąć dostania się granulatu do wód gruntowych poza murawą. Wysoka gęstość proponowanej nawierzchni plus dolne włókna pomogą także obniżyć koszty utrzymania boiska oraz ograniczają przypadki zamarzania murawy w okresie zimowym.

Czy z celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje produkt równoważny o znacznie wyższych od wymaganych parametrach poniżej:

Długość włókna monofil: min. 45 mm max. 50 mm

1. Dtex: min. 20.000

2. Ciężar włókna: min. 1 800 gr/m²

3. Waga całkowita nawierzchni: min. 2 800 gr/m²

4. Ilość pęczków: min. 9 600 pęczków/m²

5. Ilość włókien: min. 270.000/m²

6. Rodzaj włókna: 2 rodzaje włókien: Polietylenowe - monofilamentowe, wzmocnione rdzeniem o grubości min. 320 / 340 mikronów i dodatkowe włókno dolne, kręcone (PE) min. 170 mikronów

7. Przepuszczalność wody dla systemu: min. 2 000 mm/h

8. Wypełnienie: piasek kwarcowy, granulatu gumowy EPDM z recyklingu. Ilości wypełniania użytkowego i stabilizującego wg wytycznych wynikających z raportu z badań laboratoryjnych FIFA oferowanego systemu.

9. Parametry maty:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana

- Grubość maty: min. 20mm

Standardowe dokumenty dla proponowanego systemu:

1. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymagań FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na poziomie FIFA Quality lub FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.
2. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub deklaracja zgodności z normą.
3. Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (mata + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).
5. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: maty, trawy syntetycznej oraz wypełnienia granulat EPDM z recyklingu.
6. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: trawy syntetycznej, maty i wypełnienia granulat EPDM z recyklingu.
7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie parametrów trawy syntetycznej oraz wymaganych dokumentów zgodnie z modyfikacją SWZ z dnia 28.06.2021.

Jednocześnie zmienia wymagania podkładu shockpad jak poniżej:

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiadać minimalne parametry:

1. Typ : e-layer wykonany metodą in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Nie dopuszcza się zastosowania maty prefabrykowanej.
2. Grubość – min. 25
3. Redukcja siły – min. 57%
4. Odkształcenie – max. 7 mm
5. Wytrzymałość na rozciąganie :
 - a) Wartość przed i po starzeniu – min. 0,16 MPa
 - b) Niezmiennność podczas eksploatacji (wartość po starzeniu/do wartości przed starzeniem - 100%

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących

/-/ mgr Dariusz Wólkiewicz

(podpis Kierownika Zamawiającego)